

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21A.O61 выдан 30.12.2016г.

Адрес: 188358, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)



Утверждено
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Куксенко О.Ф.

Протокол КХА от 14 ноября 2018г.

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, 21

Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)

Цель проводимых работ: Контроль качества воды

Дата отбора: 14.11.2018г. Дата доставки пробы: 14.11.2018г

Место отбора: п. **Новый Свет**

№ п/п	Определяемый показатель	Результат измерения						Норматив			
		Скв. № 1	Скв. № 10	Скв. № 7	Ст. очист. №1 (у БМК от скв.№1)	Ст. очист. № 2 (у башни от скв.№10)	Ст. очистки №3 (от скв. № 7)				
					ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД			
1	Цветность, гр.	14	10	51	43	20	8	40	8	20	
2	Мутность, мг/дм ³	1,12	0,74	6,6	4,2	1,12	0,25	0,31	4,3	0,37	1,5
3	Общее железо, мг/дм ³	0,37	<0,1	1,0	0,84	0,2	<0,1	<0,1	1,05	<0,1	0,3
4	Жесткость, Ж	7,6	8	5	4,8	4,0	7,8	6,2	5,0	0,4	7

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)



Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Куксенко О.Ф.

Протокол КХА от 4 декабря 2018г.

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, 21
 Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора: 04.12.2018г. Дата доставки пробы: 04.12.2018г
 Место отбора: п. **Новый Свет**

№ п/п	Определяемый показатель	Результат измерения				Норматив	
		Ст. очист. №1 (у БМК от скв.№1)		Ст. очист. №2 (у башни от скв.№10)			Ст. очистки №3 (от скв. №7)
		ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД
1	Цветность, гр.	44	20	5	16	16	20,0
2	Мутность, мг/дм ³	4,4	1,5	0,56	0,8	1,7	1,5
3	Общее железо, мг/дм ³	0,96	0,3	<0,1	<0,1	1,1	0,3
4	Жесткость, Ж	5,3	5,3	8,0	7,0	5,0	7,0